Kütüphane › BT ve Veri Merkezi › Sunucu Odası İncelemesi

Sunucu Odası İncelemesi

Fiziksel Güvenlik

1. Harici pencere yok

Evet Hayır YOK

2. Tüm pencereler Cyclone / güvenlik ekranları ile donatılmış mı?

Evet Hayır YOK

3. Tüm kapılar katı çekirdek konstrüksiyon mudur?

Evet Hayır YOK

4. Girişte kapı kapalı ve kilitli miydi?

Evet Hayır YOK

5. Sunucu odasının kapısında erişimin yalnızca yetkili kişilerle sınırlı olduğunu gösteren açıkça görülebilen bir işaret var mı?

Evet Hayır YOK

6. Sunucu odasına kart okuyucu gibi kontrollü bir giriş şekli var mı?

Evet Hayır YOK

7. Denetim veya erişim kontrol listeleri, odaya erişimi olan yetkisiz kişiler için kontrol edildi mi?

Evet Hayır YOK

8. Evet ise, sunucu odasına istenmeyen erişimi olan kişilerin adlarını belirtin.

Evet | Hayır | YOK

9. Sunucu odasına yalnızca yetkili kişilerin erişimi var mı?

Evet | Hayır | YOK

10. Sunucu CCTV tarafından izleniyor mu?

Evet | Hayır | YOK

11. CCTV nerede bulunur?

Metin Girin

12. Odaya tek erişim güvenli oda / bina üzerinden mi?

Evet | Hayır | YOK

13. Binanın 24 saat güvenliği var mı?

Evet | Hayır | YOK

Bina Tesisleri

1. Sunucu odasının yedekleme gücü var mı?

Evet | Hayır | YOK

2. Jeneratörün çalışma süresi nedir?

Evet | Hayır | YOK

3. Jeneratör en son ne zaman test edildi?

2021-02-22

4. Sunucu odasında BIR UPS yüklü mü?

Evet | Hayır | YOK



5. UPS'in markası, seri numarası vb.

Metin Girin

6. UPS çalışma süresi

Metin Girin

7. Tarih UPS son test edildi

2021-02-22

8. Herhangi bir sorun var mı?

Evet | Hayır | YOK

9. Sunucu odasında yeterli klima var mı?

Evet | Hayır | YOK

10. Yangın söndürme sistemi var mı?

Evet | Hayır | YOK

11. Bastırma sistemi gaz veya su bazlı mı?

Evet | Hayır | YOK

12. Tarih sistemi son test edildi

2021-02-22

13. Odada yeterli yangın ve çevre izleme var mı?

Evet | Hayır | YOK

14. Son test tarihi

2021-02-22

15. Sunucu odası binanın giriş katında mı bulunuyor?

Evet Hayır YOK

16. Sunucu zemini odanın dışındaki kattan daha yüksek mi?

Evet Hayır YOK

17. Elektrikli ve elektronik ekipmanlar, sel vb.

Evet Hayır YOK

18. Odada telefon uzantısı var mı?

Evet Hayır YOK

19. Telefon numarası nedir?

Metin Girin

20. Sunucu odası, karton kutular ve kağıt gibi malzemeler için yangın tehlikelerinden arındırılmış mıdır?

Evet Hayır YOK

Bİt Altyapısı

1. Raflar devrilenmelerini önlemek için güvenli midir?

Evet Hayır YOK

2. Raflar hafif sismik aktiviteye karşı güvenli midir?

Evet Hayır YOK

3. Yeterli kabine güvenliği sağlandı mı?

Evet Hayır YOK

4. Tüm sunucuların ön ve arka kapıları takılı mı?

Evet Hayır YOK

5. Sunucu kapıları kapalı ve kilitli mi?

Evet Hayır YOK

6. Kapıların açılmasını ve çalışılmasını sağlamak için raflar ve duvarlar arasında yeterli alan var mı?

Evet Hayır YOK

7. Raf kapasitesinin yüzde kaçının şu anda yüzdesi kullanılıyor?

Metin Girin

8. Ek dolaplar için yer var mı?

Evet Hayır YOK

9. Kablolama organize ve açıkça etiketlenmiş mi?

Evet Hayır YOK

10. Sunucular şifrelerle korunuyor mu ve yetkisiz kişiler tarafından erişilemez mi?

Evet Hayır YOK

11. Sunucular açıkça etiketlenmiş mi?

Evet Hayır YOK

12. Mevcut sunucuların listesi

Metin Girin

Olağanüstü Durum Kurtarma

1. Is there an up-to-date list of ICT contacts available in the server room?

Yes No N/A

2. Yedekleme teypleri sunucu odasında depolanıyor mu?

Evet Hayır YOK



3. Kasetler yangına dayanıklı mı?

4. Yedek bant güvenli kapalı ve kilitli mi?

Genel Değerlendirme

1. Odanın fiziksel güvenliğinin genel değerlendirmesi

2. Odadaki fiziksel tesislerin genel değerlendirmesi

3. Bİt altyapısının genel değerlendirmesi